



Федеральная Служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Нижне - Волжское управление Ростехнадзор

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 08/13 -21

« 02 » марта 20 21 г. « 14 час. 30 мин »
дата и время составления акта

403601, Волгоградская область, рабочий посёлок Рудня, ул. Октябрьская, д.43

место составления

На основании распоряжения Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 января 2021г. №рп-261-35-0 «О проведении плановой выездной проверки» в рамках осуществление государственного контроля(надзора) за соблюдением требований «Технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г.№870 проверку провести с 24 февраля 2021г. по 02 марта 2021г. должностными лицами Нижне -Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в составе:

1.	Любименко А.И.	Государственный инспектор	Камышинского территориального отдела Нижне-Волжского управления Ростехнадзора
----	----------------	---------------------------	---

Директора Кувykiной Ольги Николаевны

в присутствии:

фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Руднянский центр детского творчества» Руднянского муниципального района Волгоградской области(сокращённое наименование МКУДО «Руднянский ЦДТ»)

полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,

по адресу 403601, Волгоградская область, рабочий посёлок Рудня, ул. Октябрьская, д.43
место проведения мероприятия

1. Сведения о результатах плановой выездной проверки

Муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Руднянский центр детского творчества» Руднянского муниципального района Волгоградской

полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица

соблюдения требования «Технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870 и обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в том числе о выявленных и устраненных в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений.п.56(а), п.57,п.80, п. 71,п. 72, п. 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870; п.8.1, п.9.7 ГОСТ Р54961-2012 Национальный стандарт РФ Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация. утв. и введён приказом Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012г. №251-ст; п.6.3.2,п.6.3.4 ГОСТ Р54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация утв. и введен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.09.2012г. №299-ст; ст.5 ч.1,ч.2; ст.15ч.10 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений Ф3№-384 от 30.12.2009г.; ч.1,ч.2 ст.48 Ф3№190 от 29.12.2004г. Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
 Ответственность за выявленные нарушения возлагается на директора Кувыкину О.Н.

2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения.

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
	2	3	4
1.	Не проведено техническое диагностирование газифицированного здания котельной в р.п. Рудня, ул. Октябрьская, д.43	п.76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870 (далее по тексту Техрегламент от 29.10.2010г. №870);	02.06.2021
2.	Для установления возможности эксплуатации внутренних газопроводов котельной не проведено их техническое диагностирование, в представленной проектной документации не указаны сроки их эксплуатации.	п.76 Техрегламента от 29.10.2010г. №870;	02.06.2021
3.	Отсутствует проектная документация на газифицированное здание котельной в р.п. Рудня, ул. Октябрьская, д.43.	ст.5 ч.1,ч.2; ст.15ч.10 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений Ф3№-384 от 30.12.2009г.; ч.1,ч.2 ст.48 Ф3№190 от 29.12.2004г. Градостроительного Кодекса Российской Федерации;	02.06.2021
4.	Разработанный план мероприятий по локализации и ликвидации аварий при эксплуатации сети газопотребления МКУДО «Руднянский ЦДТ» не в полной мере обеспечивает принятие мер по локализации места аварии, обеспечению нормальной работы исправных участков со стороны обслуживающего и руководящего персонала.	п.71 Техрегламента от 29.10.2010г. №870; п.9.7 ГОСТ Р54961-2012 Национальный стандарт РФ Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация. утв. и введен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012г. №251-ст (далее ГОСТ Р54961-2012);	02.06.2021

5. Не производится ежемесячное техническое обслуживание внутренних газопроводов и газового оборудования установленного в помещении котельной, данный вид работ предусмотрен договором №МЖ- 10-ТО-20/24 от 17.02.2020г.(приложение №3) заключённого с ООО «Газпром газораспределения Волгоград» МГП «Жирновское» только один раз в год.	п.71 Техрегламента от 29.10.2010г. №870; п.8.1 ГОСТ Р 54961-2012;	02.06.2021
6. Для записей параметров работы котла и котельного оборудования (водоуказательных приборов, сигнализаторов предельных уровней воды, манометров, предохранительных клапанов, питательных устройств, средств автоматики), не ведутся журналы режимов работы оборудования.	п.71, п.72 Техрегламента от 29.10.2010г. №870;	02.06.2021
7. В нарушении руководства по эксплуатации Са2.574.023РЭ раздел 3 на регулятор газовый универсальный РГУ-М1 проверка его технического проводится не два раза в год, а согласно договора №МЖ- 10-ТО-20/24 от 17.02.2020г. заключённого с ООО «Газпром газораспределения Волгоград» МГП «Жирновское» один раз в год	п.72 Техрегламента от 29.10.2010г. №870;	02.06.2021
8. В нарушение п.3 общих указаний проектной и рабочей документации восстановление наружного газопровода-ввода и техническое перевооружение газоснабжения автономной котельной для отопления здания центра детского творчества по ул. Октябрьской №43 р.п. Рудня Волгоградской области 31-ИСД,ПЗ,ГСВ,А.ГСВ Том I и II заказ 2011/3-31 декабрь 2011г. в нижней части входной двери в котельную для притока вывоздуха не установлена жалюзийная решётка (700x400мм).	п.56(а), п.57,п.80 Техрегламента от 29.10.2010г. №870;	02.06.2021

На основании п.100 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870, Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401.

Директору муниципального казённого учреждения дополнительного образования

должность руководителя (представителя) юридического лица или индивидуального предпринимателя

«Руднянский центр детского творчества» Руднянского муниципального района

фирменное наименование, место нахождения (адрес)), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество

Волгоградской области 403601, Волгоградская область, рабочий посёлок Рудня,

ул. Октябрьская, д.43

(последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки. Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Собственник или эксплуатирующая организация обязана направить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в Камышинский территориальный отдел Нижне-Волжского управления Ростехнадзора по адресу: г. Камышин, ул. Средняя, д. 26, т/ф (884457) 4-58-35, 4-28-86 по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

3. К предписанию прилагаются документы, составленные при проверке (протоколы, заключения по проведенным исследованиям (испытаниям) и экспертизам, объяснения должностных лиц, работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю)

№п/п	Наименование приложения
1.	Эксплуатационные документы.
2.	Протокол совещания
3.	Материалы по административному делу.

предписание от 02.03.2021г. N 08/13 -21 составлено на 4 страницах в 3 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Любименко А.И.

(ФИО)

(подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Кувыкина О.Н.

(ФИО)

(подпись)

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания N 08/13 -21 от 02.03.2021г. на руки получен.

Директор

Кувыкина

Ольга Николаевна

(ФИО)

Подпись

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель

02.03.2021г.

Дата

От ознакомления с актом-предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался

ФИО должностного лица

подпись

дата